

Абонент: ТСЖ "УЮТ"

Тип ТСЧ: МАГИКА

Номер ТСЧ

ТС150473

G max: 40 м3/ч G min: 1 м3/ч D1: 1 мм D2: 1 мм

**Ведомость учета параметров теплопотребления: Система 1 (Тепло.Откр.(2кан) )**

С 26.11.2012 По 18.12.2012

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Наработка	Код ошибки
	Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр.С	t2, гр.С	t1-t2, гр.С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
26.11.12	4.289	149.274	0.0000	78.67	50.00	28.67	-	-	149.274	0.0000	24,00	-
27.11.12	4.403	141.511	0.0000	81.61	50.21	31.40	-	-	141.511	0.0000	24,00	-
28.11.12	4.745	133.593	0.0000	86.59	50.96	35.63	-	-	133.593	0.0000	24,00	-
29.11.12	5.605	140.800	0.0000	96.73	56.31	40.42	-	-	140.800	0.0000	24,00	-
30.11.12	5.657	144.002	0.0000	102.35	63.23	39.12	-	-	144.002	0.0000	23,73	-
01.12.12	6.048	133.556	0.0000	99.96	54.68	45.28	-	-	133.556	0.0000	24,00	-
02.12.12	5.883	140.880	0.0000	94.98	53.28	41.70	-	-	140.880	0.0000	24,00	-
03.12.12	5.428	140.209	0.0000	91.16	52.35	38.80	-	-	140.209	0.0000	24,00	-
04.12.12	5.410	139.773	0.0000	90.79	52.16	38.63	-	-	139.773	0.0000	24,00	-
05.12.12	4.973	129.589	0.0000	88.12	49.18	38.95	-	-	129.589	0.0000	24,00	-
06.12.12	5.384	146.262	0.0000	89.96	52.48	37.48	-	-	146.262	0.0000	24,00	-
07.12.12	6.187	180.045	0.0000	94.02	59.62	34.41	-	-	180.045	0.0000	24,00	-
08.12.12	6.225	164.024	0.0000	97.35	59.41	37.94	-	-	164.024	0.0000	24,00	-
09.12.12	6.582	175.081	0.0000	97.17	59.74	37.43	-	-	175.081	0.0000	24,00	-
10.12.12	6.297	159.908	0.0000	99.63	60.11	39.52	-	-	159.908	0.0000	24,00	-
11.12.12	6.347	149.614	0.0000	101.66	59.32	42.34	-	-	149.614	0.0000	24,00	-
12.12.12	6.558	165.794	0.0000	101.17	61.73	39.44	-	-	165.794	0.0000	24,00	-
13.12.12	6.922	179.773	0.0000	103.26	64.83	38.43	-	-	179.773	0.0000	24,00	-
14.12.12	7.400	172.802	0.0000	110.47	67.55	42.92	-	-	172.802	0.0000	24,00	-
15.12.12	7.787	159.624	0.0000	115.70	67.05	48.66	-	-	159.624	0.0000	24,00	-
16.12.12	7.889	161.558	0.0000	115.94	67.32	48.62	-	-	161.558	0.0000	24,00	-
17.12.12	7.578	155.062	0.0000	115.79	67.12	48.67	-	-	155.062	0.0000	24,00	-
18.12.12	7.627	169.191	0.0000	114.28	69.38	44.90	-	-	169.191	0.0000	24,00	-
Итого	141.224	3531.928	0.0000	98,58	58,61	39,97	-	-	3531.928	0.0000	551,73	
Разность		3531.928		39,97			-		3531.928			

	норма	G<min	G>max	dT<min	неиспр	итого
Т	551,73	0.00	0.00	0.00	0.27	552.00
Ерасч.	141.224					

**Показания интеграторов**

	Дата	Время	Энергия	Масса		Наработка час
			Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	26.11.2012	00:00	552.000	19908.00	0.0000	5871.40
Конец периода	18.12.2012	24:00	693.000	23440.00	0.0000	6423.13
Разница	23	-	141.000	3532.000	0.0000	551.73

Дата и время распечатки: 19.12.2012 21:18:39

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжающей организации: