

Абонент: ТСЖ "УЮТ", Договор № 915503

Тип ТСЧ: МАГИКА

Номер ТСЧ

ТС150473

G max: 40 м3/ч G min: 1 м3/ч D1: 1 мм D2: 1 мм

**Ведомость учета параметров теплотребления: Система 1 (Тепло.Откр.(2кан))**

С 19.12.2012 По 26.01.2013

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Наработка	Код ошибки
	Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр.С	t2, гр.С	t1-t2, гр.С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
19.12.12	7,841	186,838	0,0000	112,65	70,66	41,99	-	-	186,838	0,0000	24,00	-
20.12.12	8,165	166,315	0,0000	119,89	70,91	48,98	-	-	166,315	0,0000	24,00	-
21.12.12	8,031	170,878	0,0000	118,41	71,63	46,78	-	-	170,878	0,0000	24,00	-
22.12.12	8,198	174,492	0,0000	119,16	72,42	46,74	-	-	174,492	0,0000	24,00	-
23.12.12	8,570	178,397	0,0000	119,58	71,78	47,80	-	-	178,397	0,0000	24,00	-
24.12.12	8,167	167,916	0,0000	120,29	71,74	48,55	-	-	167,916	0,0000	24,00	-
25.12.12	7,960	167,157	0,0000	119,27	71,87	47,40	-	-	167,157	0,0000	24,00	-
26.12.12	6,917	167,250	0,0000	106,62	65,03	41,60	-	-	167,250	0,0000	24,00	-
27.12.12	6,039	199,765	0,0000	91,53	61,01	30,52	-	-	199,765	0,0000	24,00	-
28.12.12	5,744	190,294	0,0000	89,04	58,86	30,18	-	-	190,294	0,0000	24,00	-
29.12.12	6,009	237,865	0,0000	89,01	63,79	25,22	-	-	237,865	0,0000	24,00	-
30.12.12	6,046	234,675	0,0000	88,66	62,92	25,74	-	-	234,675	0,0000	24,00	-
31.12.12	6,348	230,665	0,0000	90,76	63,28	27,48	-	-	230,665	0,0000	24,00	-
01.01.13	6,121	223,744	0,0000	93,67	66,24	27,43	-	-	223,744	0,0000	24,00	-
02.01.13	6,903	210,173	0,0000	103,72	70,97	32,76	-	-	210,173	0,0000	24,00	-
03.01.13	6,621	209,339	0,0000	100,67	69,14	31,53	-	-	209,339	0,0000	24,00	-
04.01.13	6,103	217,508	0,0000	93,57	65,54	28,03	-	-	217,508	0,0000	24,00	-
05.01.13	5,777	221,493	0,0000	90,25	64,20	26,05	-	-	221,493	0,0000	24,00	-
06.01.13	5,813	227,780	0,0000	89,90	64,42	25,48	-	-	227,780	0,0000	24,00	-
07.01.13	5,905	228,772	0,0000	90,27	64,50	25,77	-	-	228,772	0,0000	24,00	-
08.01.13	5,919	223,260	0,0000	90,30	63,76	26,54	-	-	223,260	0,0000	24,00	-
09.01.13	6,750	197,560	0,0000	102,70	68,65	34,06	-	-	197,560	0,0000	24,00	-
10.01.13	7,419	197,235	0,0000	110,91	73,38	37,53	-	-	197,235	0,0000	24,00	-
11.01.13	7,460	202,378	0,0000	110,55	73,80	36,75	-	-	202,378	0,0000	24,00	-
12.01.13	7,546	189,707	0,0000	111,88	72,23	39,65	-	-	189,707	0,0000	24,00	-
13.01.13	7,378	196,722	0,0000	107,33	69,95	37,38	-	-	196,722	0,0000	24,00	-
14.01.13	6,696	202,190	0,0000	101,67	68,65	33,02	-	-	202,190	0,0000	24,00	-
15.01.13	6,814	212,362	0,0000	102,12	70,11	32,02	-	-	212,362	0,0000	24,00	-
16.01.13	7,407	221,392	0,0000	107,30	73,89	33,41	-	-	221,392	0,0000	24,00	-
17.01.13	7,939	188,242	0,0000	117,04	74,67	42,37	-	-	188,242	0,0000	24,00	-
18.01.13	7,991	175,003	0,0000	120,26	74,85	45,40	-	-	175,003	0,0000	24,00	-
19.01.13	8,097	174,155	0,0000	119,95	73,67	46,28	-	-	174,155	0,0000	24,00	-
20.01.13	7,874	201,332	0,0000	112,19	73,26	38,92	-	-	201,332	0,0000	24,00	-
21.01.13	7,502	201,963	0,0000	111,25	74,17	37,08	-	-	201,963	0,0000	24,00	-
22.01.13	7,501	206,673	0,0000	110,38	74,24	36,14	-	-	206,673	0,0000	24,00	-
23.01.13	7,503	208,645	0,0000	110,25	74,30	35,95	-	-	208,645	0,0000	24,00	-
24.01.13	7,285	224,629	0,0000	106,84	74,49	32,34	-	-	224,629	0,0000	24,00	-
25.01.13	7,465	221,551	0,0000	108,11	74,42	33,69	-	-	221,551	0,0000	24,00	-
26.01.13	7,747	214,718	0,0000	110,88	74,96	35,91	-	-	214,718	0,0000	24,00	-
Итого	277,573	7871,029	0,0000	105,61	69,70	35,91	-	-	7871,029	0,0000	936,00	-
Разность		7871,029		35,91			-		7871,029			

	норма	G<min	G>max	dT<min	неиспр	итого
Т	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Ерасч.	277,573					

## Показания интеграторов

	Дата	Время	Энергия	Масса		Наработка час
			Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	19.12.2012	00:00	693,000	23440,00	0,0000	6423.13
Конец периода	26.01.2013	24:00	971,000	31311,00	0,0000	7359.13
Разница	39	-	278,000	7871,000	0,0000	936.00

Дата и время распечатки: 27.01.2013 23:56:10

Представитель  
абонента:

Представитель  
теплоснабжающей  
организации: