

Абонент: ТСЖ "УЮТ", Договор № 915503

Тип ТСЧ: МАГИКА

Номер ТСЧ

ТС150473

G max: 40 м3/ч G min: 1 м3/ч D1: 1 мм D2: 1 мм

**Ведомость учета параметров теплотребления: Система 1 (Тепло.Откр.(2кан))**

С 27.01.2013 По 24.02.2013

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Наработка	Код ошибки
	Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр.С	t2, гр.С	t1-t2, гр.С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Tн, час	
27.01.13	7.699	218.670	0.0000	108.88	73.68	35.20	-	-	218.670	0.0000	24,00	-
28.01.13	7.320	240.702	0.0000	104.00	73.66	30.35	-	-	240.702	0.0000	24,00	-
29.01.13	6.545	226.368	0.0000	97.20	68.20	28.99	-	-	226.368	0.0000	24,00	-
30.01.13	5.594	203.734	0.0000	88.34	60.86	27.48	-	-	203.734	0.0000	24,00	-
31.01.13	5.494	194.773	0.0000	87.74	59.51	28.23	-	-	194.773	0.0000	24,00	-
01.02.13	5.542	185.513	0.0000	88.44	58.62	29.82	-	-	185.513	0.0000	24,00	-
02.02.13	5.603	189.462	0.0000	88.12	58.58	29.54	-	-	189.462	0.0000	24,00	-
03.02.13	5.529	195.000	0.0000	85.41	57.07	28.34	-	-	195.000	0.0000	24,00	-
04.02.13	4.579	190.306	0.0000	76.06	52.03	24.04	-	-	190.306	0.0000	24,00	-
05.02.13	4.730	199.446	0.0000	76.52	52.86	23.66	-	-	199.446	0.0000	24,00	-
06.02.13	5.672	214.434	0.0000	87.34	60.94	26.40	-	-	214.434	0.0000	24,00	-
07.02.13	5.421	214.442	0.0000	85.33	60.00	25.34	-	-	214.442	0.0000	24,00	-
08.02.13	5.444	219.840	0.0000	85.53	60.76	24.77	-	-	219.840	0.0000	24,00	-
09.02.13	5.478	215.673	0.0000	84.02	58.64	25.38	-	-	215.673	0.0000	24,00	-
10.02.13	5.420	212.071	0.0000	83.14	57.59	25.55	-	-	212.071	0.0000	24,00	-
11.02.13	5.198	209.739	0.0000	83.26	58.48	24.78	-	-	209.739	0.0000	24,00	-
12.02.13	5.335	202.931	0.0000	84.92	58.65	26.27	-	-	202.931	0.0000	24,00	-
13.02.13	5.591	222.497	0.0000	85.96	60.85	25.11	-	-	222.497	0.0000	24,00	-
14.02.13	5.436	221.981	0.0000	85.34	60.85	24.49	-	-	221.981	0.0000	24,00	-
15.02.13	5.174	210.518	0.0000	84.36	59.71	24.65	-	-	210.518	0.0000	24,00	-
16.02.13	5.524	202.749	0.0000	86.24	59.02	27.22	-	-	202.749	0.0000	24,00	-
17.02.13	5.726	206.145	0.0000	87.22	59.52	27.70	-	-	206.145	0.0000	24,00	-
18.02.13	5.607	214.871	0.0000	87.40	61.34	26.06	-	-	214.871	0.0000	24,00	-
19.02.13	5.623	215.093	0.0000	87.64	61.53	26.10	-	-	215.093	0.0000	24,00	-
20.02.13	5.753	211.807	0.0000	89.64	62.57	27.07	-	-	211.807	0.0000	24,00	-
21.02.13	6.169	211.960	0.0000	94.01	65.00	29.01	-	-	211.960	0.0000	24,00	-
22.02.13	6.286	216.566	0.0000	95.89	66.93	28.96	-	-	216.566	0.0000	24,00	-
23.02.13	6.307	216.519	0.0000	95.71	66.66	29.05	-	-	216.519	0.0000	24,00	-
24.02.13	6.143	225.479	0.0000	92.24	65.09	27.15	-	-	225.479	0.0000	24,00	-
Итого	165.942	6109.289	0.0000	88,48	61,35	27,13	-	-	6109.289	0.0000	696,00	
Разность		6109.289		27,13				-	6109.289			

	норма	G<min	G>max	dT<min	неиспр	итого
T	696,00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
Ерасч.	165.942					

**Показания интеграторов**

	Дата	Время	Энергия	Масса		Наработка час
			Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	27.01.2013	00:00	971.000	31311.00	0.0000	7359.13
Конец периода	24.02.2013	24:00	1137.00	37420.00	0.0000	8055.13
Разница	29	-	166.000	6109.000	0.0000	696.00

Дата и время распечатки:

25.02.2013

23:18:44

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжающей организации: