

Ведомость учета параметров теплотребления: Система 1 (Тепло.Откр.(2кан))

С 25.02.2013 По 25.03.2013

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Наработка	Код ошибки
	Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр.С	t2, гр.С	t1-t2, гр.С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Tн, час	
25.02.13	5.297	222.900	0.0000	83.60	59.87	23.73	-	-	222.900	0.0000	24,00	-
26.02.13	4.858	211.021	0.0000	80.57	57.59	22.97	-	-	211.021	0.0000	24,00	-
27.02.13	5.285	202.122	0.0000	85.78	59.53	26.24	-	-	202.122	0.0000	24,00	-
28.02.13	6.109	204.364	0.0000	95.11	65.30	29.81	-	-	204.364	0.0000	24,00	-
01.03.13	6.557	197.015	0.0000	100.99	67.89	33.10	-	-	197.015	0.0000	24,00	-
02.03.13	7.107	216.835	0.0000	105.27	72.62	32.65	-	-	216.835	0.0000	24,00	-
03.03.13	7.159	211.860	0.0000	103.46	69.83	33.63	-	-	211.860	0.0000	24,00	-
04.03.13	6.855	206.939	0.0000	105.10	72.08	33.02	-	-	206.939	0.0000	24,00	-
05.03.13	7.180	195.140	0.0000	109.63	72.97	36.67	-	-	195.140	0.0000	24,00	-
06.03.13	7.393	203.554	0.0000	110.02	73.81	36.21	-	-	203.554	0.0000	24,00	-
07.03.13	6.477	215.016	0.0000	98.85	68.74	30.10	-	-	215.016	0.0000	24,00	-
08.03.13	6.137	206.586	0.0000	94.98	65.31	29.67	-	-	206.586	0.0000	24,00	-
09.03.13	6.129	202.309	0.0000	95.87	65.65	30.22	-	-	202.309	0.0000	24,00	-
10.03.13	6.357	205.115	0.0000	95.67	64.78	30.89	-	-	205.115	0.0000	24,00	-
11.03.13	6.762	207.121	0.0000	100.92	68.46	32.45	-	-	207.121	0.0000	24,00	-
12.03.13	7.087	219.380	0.0000	103.57	71.35	32.21	-	-	219.380	0.0000	24,00	-
13.03.13	6.936	220.473	0.0000	102.98	71.62	31.36	-	-	220.473	0.0000	24,00	-
14.03.13	6.208	219.882	0.0000	94.79	66.59	28.20	-	-	219.882	0.0000	24,00	-
15.03.13	4.974	213.704	0.0000	82.11	58.84	23.28	-	-	213.704	0.0000	24,00	-
16.03.13	4.276	211.623	0.0000	74.77	54.53	20.24	-	-	211.623	0.0000	24,00	-
17.03.13	4.326	215.176	0.0000	73.17	53.12	20.05	-	-	215.176	0.0000	24,00	-
18.03.13	4.686	209.316	0.0000	78.13	55.79	22.34	-	-	209.316	0.0000	24,00	-
19.03.13	5.409	207.310	0.0000	85.81	59.79	26.02	-	-	207.310	0.0000	24,00	-
20.03.13	5.807	218.671	0.0000	89.56	63.04	26.52	-	-	218.671	0.0000	24,00	-
21.03.13	5.503	214.603	0.0000	87.93	62.33	25.60	-	-	214.603	0.0000	24,00	-
22.03.13	6.119	218.264	0.0000	93.19	65.24	27.95	-	-	218.264	0.0000	24,00	-
23.03.13	6.773	218.715	0.0000	99.92	69.07	30.85	-	-	218.715	0.0000	24,00	-
24.03.13	6.772	220.926	0.0000	98.93	68.38	30.55	-	-	220.926	0.0000	24,00	-
25.03.13	6.223	226.314	0.0000	94.41	66.96	27.44	-	-	226.314	0.0000	24,00	-
Итого	176.761	6142.254	0.0000	93,97	65,21	28,76	-	-	6142.254	0.0000	696,00	
Разность		6142.254		28,76			-	-	6142.254			

	норма	G<min	G>max	dT<min	неиспр	итого
T	696,00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
Ерасч.	176.761					

Показания интеграторов

	Дата	Время	Энергия	Масса		Наработка час
			Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	25.02.2013	00:00	1137.00	37420.00	0.0000	8055.13
Конец периода	25.03.2013	24:00	1313.00	43562.00	0.0000	8751.13
Разница	29	-	176.000	6142.000	0.0000	696.00

Дата и время распечатки: 26.03.2013 23:43:31

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжающей организации: