

Абонент: ТСЖ "УЮТ", Договор № 915503, тел.49-09-19

Тип ТСЧ: МАГИКА

Номер ТСЧ

ТС150473

G max: 40 м3/ч G min: 1 м3/ч D1: 1 мм D2: 1 мм

Ведомость учета параметров теплотребления: Система 1 (Тепло.Откр.(2кан))

С 26.03.2013 По 23.04.2013

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Наработка	Код ошибки
	Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр.С	t2, гр.С	t1-t2, гр.С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
26.03.13	5.514	213.848	0.0000	87.86	62.05	25.81	-	-	213.848	0.0000	24,00	-
27.03.13	5.252	202.126	0.0000	85.24	59.28	25.96	-	-	202.126	0.0000	24,00	-
28.03.13	5.341	199.183	0.0000	87.08	60.30	26.78	-	-	199.183	0.0000	24,00	-
29.03.13	5.328	192.919	0.0000	87.49	59.89	27.60	-	-	192.919	0.0000	24,00	-
30.03.13	5.095	199.115	0.0000	83.26	57.74	25.52	-	-	199.115	0.0000	24,00	-
31.03.13	4.932	198.307	0.0000	80.94	56.12	24.81	-	-	198.307	0.0000	24,00	-
01.04.13	4.494	200.132	0.0000	77.84	55.38	22.46	-	-	200.132	0.0000	24,00	-
02.04.13	4.161	200.276	0.0000	74.47	53.70	20.78	-	-	200.276	0.0000	24,00	-
03.04.13	4.125	204.144	0.0000	74.03	53.84	20.19	-	-	204.144	0.0000	24,00	-
04.04.13	4.128	201.790	0.0000	74.38	53.93	20.45	-	-	201.790	0.0000	24,00	-
05.04.13	4.153	203.222	0.0000	74.37	53.94	20.43	-	-	203.222	0.0000	24,00	-
06.04.13	4.273	206.117	0.0000	75.01	54.29	20.72	-	-	206.117	0.0000	24,00	-
07.04.13	4.128	204.785	0.0000	73.83	53.69	20.15	-	-	204.785	0.0000	24,00	-
08.04.13	4.119	200.702	0.0000	74.14	53.62	20.52	-	-	200.702	0.0000	24,00	-
09.04.13	4.225	206.590	0.0000	75.69	55.25	20.43	-	-	206.590	0.0000	24,00	-
10.04.13	4.221	213.277	0.0000	74.40	54.63	19.77	-	-	213.277	0.0000	24,00	-
11.04.13	4.154	213.690	0.0000	74.04	54.62	19.42	-	-	213.690	0.0000	24,00	-
12.04.13	4.162	212.460	0.0000	74.35	54.77	19.58	-	-	212.460	0.0000	24,00	-
13.04.13	4.178	220.750	0.0000	73.91	54.96	18.95	-	-	220.750	0.0000	24,00	-
14.04.13	4.371	231.613	0.0000	73.73	54.92	18.81	-	-	231.613	0.0000	24,00	-
15.04.13	4.206	230.114	0.0000	73.54	55.31	18.22	-	-	230.114	0.0000	24,00	-
16.04.13	4.277	238.269	0.0000	74.47	56.56	17.91	-	-	238.269	0.0000	24,00	-
17.04.13	4.108	240.305	0.0000	72.97	55.86	17.11	-	-	240.305	0.0000	24,00	-
18.04.13	3.841	222.563	0.0000	71.97	53.94	18.04	-	-	222.563	0.0000	24,00	-
19.04.13	3.745	207.473	0.0000	72.98	54.41	18.57	-	-	207.473	0.0000	24,00	-
20.04.13	2.759	134.136	0.0000	74.18	51.88	22.30	-	-	134.136	0.0000	24,00	-
21.04.13	2.933	113.634	0.0000	73.79	46.82	26.97	-	-	113.634	0.0000	24,00	-
22.04.13	3.007	123.339	0.0000	72.77	47.09	25.68	-	-	123.339	0.0000	24,00	-
23.04.13	3.282	142.375	0.0000	72.69	48.77	23.92	-	-	142.375	0.0000	24,00	-
Итого	122.511	5777.253	0.0000	76,39	54,74	21,65	-	-	5777.253	0.0000	696,00	
Разность		5777.253		21,65				-	5777.253			

	норма	G<min	G>max	dT<min	неиспр	итого
Т	696,00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
Ерасч.	122.511					

Показания интеграторов

	Дата	Время	Энергия	Масса		Наработка час
			Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	26.03.2013	00:00	1313.00	43562.00	0.0000	8751.13
Конец периода	23.04.2013	24:00	1436.00	49339.00	0.0000	9447.13
Разница	29	-	123.000	5777.000	0.0000	696.00

Дата и время распечатки: 24.04.2013 23:13:41

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжающей организации: