

Абонент: ТСЖ "УЮТ", Договор № 915503, тел.49-09-19

Тип ТСЧ: МАГИКА

Номер ТСЧ

ТС150473

G max: 40 м3/ч G min: 1 м3/ч D1: 1 мм D2: 1 мм

Ведомость учета параметров теплотребления: Система 1 (Тепло.Откр.(2кан))

С 24.04.2013 По 25.05.2013

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Наработка	Код ошибки
	Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр.С	t2, гр.С	t1-t2, гр.С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Tн, час	
24.04.13	3.085	126.697	0.0000	73.09	48.16	24.94	-	-	126.697	0.0000	23,83	-
25.04.13	2.345	93.240	0.0000	73.12	45.63	27.49	-	-	93.240	0.0000	23,58	-
26.04.13	3.121	119.266	0.0000	73.88	47.21	26.67	-	-	119.266	0.0000	24,00	-
27.04.13	3.235	122.754	0.0000	74.52	47.87	26.65	-	-	122.754	0.0000	24,00	-
28.04.13	3.176	125.300	0.0000	73.80	47.79	26.01	-	-	125.300	0.0000	24,00	-
29.04.13	3.024	112.804	0.0000	73.76	45.91	27.85	-	-	112.804	0.0000	24,00	-
30.04.13	2.858	116.687	0.0000	73.64	47.85	25.79	-	-	116.687	0.0000	24,00	-
01.05.13	2.917	112.516	0.0000	73.75	46.70	27.05	-	-	112.516	0.0000	24,00	-
02.05.13	2.995	125.943	0.0000	72.71	47.59	25.12	-	-	125.943	0.0000	24,00	-
03.05.13	2.249	94.181	0.0000	73.26	48.09	25.17	-	-	94.181	0.0000	23,62	-
04.05.13	2.791	111.100	0.0000	73.62	48.01	25.61	-	-	111.100	0.0000	24,00	-
05.05.13	2.276	91.462	0.0000	73.68	48.92	24.76	-	-	91.462	0.0000	24,00	-
06.05.13	2.659	98.945	0.0000	74.01	45.49	28.53	-	-	98.945	0.0000	24,00	-
07.05.13	2.703	116.457	0.0000	72.51	47.69	24.82	-	-	116.457	0.0000	24,00	-
08.05.13	2.130	96.318	0.0000	72.78	49.07	23.71	-	-	96.318	0.0000	23,32	-
09.05.13	2.407	96.461	0.0000	73.73	47.22	26.51	-	-	96.461	0.0000	24,00	-
10.05.13	2.453	101.394	0.0000	73.15	46.73	26.42	-	-	101.394	0.0000	24,00	-
11.05.13	2.106	90.459	0.0000	73.62	50.08	23.54	-	-	90.459	0.0000	24,00	-
12.05.13	2.451	103.831	0.0000	73.48	48.51	24.97	-	-	103.831	0.0000	24,00	-
13.05.13	2.018	86.090	0.0000	73.26	47.54	25.72	-	-	86.090	0.0000	23,82	-
14.05.13	1.140	58.182	0.0000	72.97	48.15	24.81	-	-	58.182	0.0000	23,08	-
15.05.13	1.028	50.014	0.0000	73.57	48.69	24.88	-	-	50.014	0.0000	22,85	-
16.05.13	0.9877	47.440	0.0000	73.86	49.57	24.29	-	-	47.440	0.0000	22,45	-
17.05.13	1.043	55.300	0.0000	73.47	49.72	23.75	-	-	55.300	0.0000	22,03	-
18.05.13	0.9870	56.281	0.0000	72.95	51.90	21.06	-	-	56.281	0.0000	22,62	-
19.05.13	0.9855	88.109	0.0000	71.30	56.11	15.19	-	-	88.109	0.0000	22,95	-
20.05.13	1.028	54.830	0.0000	73.70	50.93	22.78	-	-	54.830	0.0000	22,03	-
21.05.13	0.9879	99.249	0.0000	70.29	53.72	16.57	-	-	99.249	0.0000	22,00	-
22.05.13	1.011	113.388	0.0000	68.82	54.69	14.13	-	-	113.388	0.0000	23,00	-
23.05.13	1.012	92.321	0.0000	70.11	54.63	15.48	-	-	92.321	0.0000	23,03	-
24.05.13	1.032	83.462	0.0000	70.45	51.91	18.54	-	-	83.462	0.0000	23,45	-
25.05.13	0.9835	60.123	0.0000	72.15	52.73	19.42	-	-	60.123	0.0000	23,47	-
Итого	65.225	3000.605	0.0000	72,91	49,21	23,69	-	-	3000.605	0.0000	751,13	
Разность		3000.605		23,69				-	3000.605			

	норма	G<min	G>max	dT<min	неиспр	итого
T	751,13	16.87	0.00	0.00	0.00	768.00
Ерасч.	65.225					

Показания интеграторов

	Дата	Время	Энергия	Масса		Наработка час
			Е1, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	24.04.2013	00:00	1436.00	49339.00	0.0000	9447.13
Конец периода	25.05.2013	24:00	1501.00	52340.00	0.0000	10198.27
Разница	32	-	65.000	3001.000	0.0000	751.13

Дата и время распечатки:

27.05.2013

0:26:27

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжающей организации: