

Абонент: ТСЖ "УЮТ", Договор № 915503, тел.49-09-19

Тип ТСЧ: МАГИКА

Номер ТСЧ

ТС150473

G max: 40 м3/ч G min: 1 м3/ч D1: 1 мм D2: 1 мм

Ведомость учета параметров теплотребления: Система 1 (Тепло.Откр.(2кан))

С 26.05.2013 По 24.06.2013

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Наработка	Код ошибки
	E1, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, гр.С	t2, гр.С	t1-t2, гр.С	P1, атм.	P2, атм.	M1-M2, тонн	M2-M1, тонн	Tн, час	
26.05.13	1,091	70,985	0,0000	72,14	52,44	19,69	-	-	70,985	0,0000	23,72	-
27.05.13	0,9700	67,361	0,0000	70,80	51,67	19,14	-	-	67,361	0,0000	23,37	-
28.05.13	0,9967	65,190	0,0000	71,27	51,51	19,76	-	-	65,190	0,0000	23,23	-
29.05.13	1,024	64,691	0,0000	71,84	51,57	20,27	-	-	64,691	0,0000	23,45	-
30.05.13	0,9716	59,477	0,0000	72,51	51,23	21,27	-	-	59,477	0,0000	23,18	-
31.05.13	0,8995	54,305	0,0000	72,36	51,54	20,81	-	-	54,305	0,0000	23,28	-
01.06.13	0,8350	51,354	0,0000	72,76	53,18	19,58	-	-	51,354	0,0000	23,58	-
02.06.13	0,9436	65,905	0,0000	71,13	53,16	17,97	-	-	65,905	0,0000	23,83	-
03.06.13	0,8987	60,439	0,0000	71,67	52,01	19,66	-	-	60,439	0,0000	23,23	-
04.06.13	0,8572	54,220	0,0000	72,42	52,62	19,80	-	-	54,220	0,0000	22,80	-
05.06.13	0,9009	56,183	0,0000	72,29	52,28	20,01	-	-	56,183	0,0000	23,05	-
06.06.13	0,9074	74,352	0,0000	70,50	53,26	17,24	-	-	74,352	0,0000	23,00	-
07.06.13	0,8409	66,944	0,0000	70,71	53,26	17,46	-	-	66,944	0,0000	22,98	-
08.06.13	0,8182	63,443	0,0000	71,40	53,89	17,51	-	-	63,443	0,0000	22,73	-
09.06.13	0,8935	59,885	0,0000	71,91	53,32	18,59	-	-	59,885	0,0000	23,67	-
10.06.13	0,8519	55,972	0,0000	72,28	52,18	20,10	-	-	55,972	0,0000	22,73	-
11.06.13	0,8498	60,173	0,0000	72,10	53,22	18,89	-	-	60,173	0,0000	22,85	-
12.06.13	0,8620	57,794	0,0000	71,78	52,76	19,02	-	-	57,794	0,0000	23,37	-
13.06.13	0,8560	60,607	0,0000	71,94	53,16	18,78	-	-	60,607	0,0000	23,00	-
14.06.13	0,8163	52,987	0,0000	71,87	52,80	19,07	-	-	52,987	0,0000	22,75	-
15.06.13	0,8202	49,790	0,0000	72,86	53,66	19,20	-	-	49,790	0,0000	23,28	-
16.06.13	0,8791	50,146	0,0000	68,20	47,60	20,59	-	-	50,146	0,0000	23,62	-
17.06.13	0,1480	21,159	0,0000	40,83	35,76	5,08	-	-	21,159	0,0000	9,28	-
18.06.13	0,0000	0,0000	0,0000	28,06	26,92	1,14	-	-	0,0000	0,0000	0,00	-
19.06.13	0,0000	0,0000	0,0000	24,81	24,87	-0,06	-	-	0,0000	0,0000	0,00	-
20.06.13	0,0000	0,0000	0,0000	24,02	24,06	-0,04	-	-	0,0000	0,0000	0,00	-
21.06.13	0,0000	0,0000	0,0000	23,46	23,44	0,02	-	-	0,0000	0,0000	0,00	-
22.06.13	0,0000	0,0000	0,0000	22,97	22,99	-0,03	-	-	0,0000	0,0000	0,00	-
23.06.13	0,0000	0,0000	0,0000	22,66	22,66	0,00	-	-	0,0000	0,0000	0,00	-
24.06.13	0,0000	0,0000	0,0000	22,51	22,47	0,03	-	-	0,0000	0,0000	0,00	-
Итого	19,931	1343,361	0,0000	59,54	45,18	14,35	-	-	1343,361	0,0000	519,98	
Разность		1343,361		14,35				-	1343,361			

	норма	G<min	G>max	dT<min	неиспр	итого
T	519,98	42,58	0,00	156,62	0,82	720,00
Ерасч.	19,931					

Показания интеграторов

	Дата	Время	Энергия	Масса		Наработка час
			E1, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	
Начало периода	26.05.2013	00:00	1501,00	52340,00	0,0000	10198,27
Конец периода	24.06.2013	24:00	1521,00	53683,00	0,0000	10718,27
Разница	30	-	20,000	1343,000	0,0000	520,00

Дата и время распечатки: 26.06.2013 23:47:39

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжающей организации: